



Sp. z o.o. w Wyszkowie  
ul. Komunalna 1  
07-200 Wyszków

PWiK/810/100/16

Wyszków, dnia 26 września 2016 r.

**DROG-SAN**  
Michał Romaniak  
Purzec 57  
08-110 Siedlce

dotyczy: aktualizacji projektu w zakresie lokalizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Komunalnej, Bławatkowej, Sasankowej, Modrej, Chabrowej, Ruczajowej i Studziennej w Wyszkowie.

W odpowiedzi na Pana wniosek podajemy warunki techniczne do aktualizacji projektu w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej z określeniem sposobu ich włączenia do kolektora sanitarnego:

1. zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) z rur PVC DN 160 lite SN 8;
2. włączenie przyłączy do kolektora sanitarnego za pomocą studni kanalizacyjnych (min. 425 z tworzyw sztucznych PP, PE, PVC);
3. kanalizację sanitarną należy projektować w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich mieszkańców znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacyjnej;
4. projekt musi zawierać odcinki łączące poszczególne posesje/działki z projektowaną siecią kanalizacyjną tj. od granicy posesji/działki do sieci uwzględniając możliwość prawidłowego podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej;

Projektowane materiały muszą być zgodne ze stosowanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie oraz przez nie zaakceptowane, a projekt uzgodniony przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA

  
marcin.kosinski@bip.pwikwyszkow.pl