

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Dobrej Wróżki- etap II, ul. Św. Mikołaja, ul. Starej Baśni i ul. Smoczej w Rybieniu Nowym”- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy w przypadku zmiany wymiarów zewnętrznych zbiorników retencyjno-rozsączających Zamawiający będzie wymagał zmiany operatu wodno-prawnego oraz uzgodnień ZUDP?

Odpowiedź:

Zmiana wymiarów zewnętrznych zbiornika wymaga sporządzenia nowego operatu wodno-prawnego oraz uzgodnień nowej dokumentacji z Zamawiającego.

Pytanie 2.

Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana będzie aprobata IBDiM?

Odpowiedź:

Dla systemów montowanych w ciągach komunikacyjnych będzie wymagana również aprobata IBDiM.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skrzynek retencyjnych o konstrukcji z osobnym dnem **wykorzystywanym tylko w warstwie najniższej, składane na budowie?**

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się rozwiązania ze skrzynek kompletowanych lub składanych na budowie. Skrzynka ma być wyprodukowana metodą wtrysku z PP i posiadać budowę ażurową, pełną tzn. zintegrowane dno – bez konieczności składania na budowie z poszczególnych części.

Pytanie 4.

Czy zbiorniki retencyjno-rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają być wyposażone w studnie inspekcyjne, zamontowane na zbiornikach, umożliwiające pełne czyszczenie i inspekcję zbiorników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zabudowy jedynie takie zbiorniki na których zamontowane będą studnie inspekcyjne o średnicy wewnętrznej minimum 600 mm. Studnie mają być na każdym kanale inspekcyjnym.

Pytanie 5.

Czy zbiorniki retencyjno-rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają posiadać wewnętrzne kanały inspekcyjno-rewizyjne, umożliwiające pełne czyszczenie i monitoring dna zbiornika?



GMINA WYSZKÓW

Jeżeli tak, to prosimy o określenie ile takich kanałów powinny posiadać zbiorniki i jaką mają mieć średnicę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zabudowy jedynie zbiorniki, które będą miały kanały inspekcyjno-rewizyjne umożliwiające monitoring i czyszczenie zbiornika o średnicy minimum 500x500mm. Wymaga się, aby każdy rząd skrzynek posiadał dwa kanały inspekcyjno-rewizyjne o średnicy minimum 500x500 mm.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdział przyłącza kanalizacji deszczowej do zbiornika poprzez zastosowanie dwóch rur dn 160 zamiast rury dn 200?

Odpowiedź:

Podłączenie do zbiorników powinno być wykonane bezpośrednio do kanału skrzynki, bez jakichkolwiek redukcji, przewężeń czy ograniczeń przepływu spowodowanych np. ścianką lub elementem konstrukcyjnym skrzynki.

Pytanie 7.

Proszę o określenie jakimi parametrami wytrzymałościowymi powinny charakteryzować się skrzynki retencyjno-rozsączające.

Odpowiedź:

Wymaga się, aby ze względu zagwarantowania długotrwałej pracy system posiadał badania wytrzymałości krótkotrwałej i długotrwałej (przy maksymalnym odkształceniu 6%)

Wytrzymałość (obciążenie krótkotrwałe):

- na ściskanie w kierunku pionowym - ≥ 250 kN
- na ściskanie w kierunku poziomym - ≥ 100 kN

Wytrzymałość (obciążenie długotrwałe) dla skrzynek

- na ściskanie w kierunku pionowym przy odkształcaniu max 6% ≥ 100 kN
- na ściskanie w kierunku poziomym przy odkształcaniu max ≥ 25 kN

Parametry wytrzymałościowe powinny być potwierdzone aprobatą lub Krajową Oceną Techniczną (KOT).

Pytanie 8.

Czy średnica studni wpustowej dn 425 jest średnicą wewnętrzną czy zewnętrzną studni?

Odpowiedź: Podana średnica to 425 mm wewnątrz studni. Podłączenie przykanalika do studni ma zapewnić szczelność i być rozwiązaniem systemowym producenta studni.

**Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski**



GMINA WYSZKÓW

Sprawa prowadzi:

Beata Milewska

☎ (29) 743-77-18

✉ beata.milewska@wyszkow.pl

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Wydział Rozwoju/ Naczelnik Wydziału: ☎ (29) 743-77-42

Referat ds. zamówień publicznych

Kierownik Referatu ☎ (29) 743-77-18

www.wyszkow.pl

