


LEGENDA:

1. Taśma ostrzegawcza
2. Przewód lokalizacyjny
3. Rura przewodowa PE




Grunt rodzimy

wskaźnik zagęszczenia CBR>0,96



Obsypka piaskowa gr. 10 cm

wskaźnik zagęszczenia CBR>0,96



Podsypka piaskowa gr. 10 cm

wskaźnik zagęszczenia CBR>0,96

Temat: <i>Przebudowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszku na odcinku od ronda Nałęcz-Komornickiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - przebudowa gazociągu</i>		Data: 07.2019	
Tytuł rys.: <i>WYKOP</i>		Faza: PB	5.0
Inwestor: <i>Burmistrz Wyszku Aleja Róż 2, 07-200 Wyszki</i>		Branża: sanitarna	
Jedn. proj.: <i>ROSBUD Robert Rosiński ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszki</i>		Skala:	
Projektował:	mgr inż. Zygmunt Bombiński upr. nr GP/7342/47/43/91	Podpis:	
Opracował:	inż. Michał Romaniak	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Chmielewska upr. nr MAZ/0330/POOS/11	Podpis:	