

PSGWA/ZMSZ/C/57/WT/2019
Prace wykonywać w okresie letnim.
Prace wykonać bez wyłączania odbiorców.

Etapy wykonania:

- Wykonanie nowo projektowanego gazociągu na odcinku A-B o średnicy 110mm.

punkt A i B:

- Montaż fittingów Ravetti na króćcach celu wykonania bajpasu (T1 i T2).
- Wykonanie odpowietrzenia bajpasu metodą próżniową.
- Otwarcie fittingów na trójnikach T1 i T2 oraz puszczenie gazu bajpasem Ø63mm.
- Wykonanie rozcięcia istniejącego gazociągu i wykonanie wpięcia nowo wybudowanego gazociągu w punktach A i B.
- Zaślepienie istniejącego gazociągu z równoczesnym zagnieceniem.
- Wykonanie odpowietrzenia nowo wybudowanego gazociągu.
- Zdemontowanie fittingów i bajpasu z równoczesnym zaślepieniem trójników T1 i T2.
- Wykonanie odbioru technicznego wybudowanej sieci gazowej.

