

Wyszów, dnia 25.06.2020r.

INW.7013.54.4.2020

WYKONAWCY

dot. zapytania ofertowego na dostawę i montaż wyposażenia sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym”**.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Proszę o doprecyzowanie parametrów poz. 17 - tablica wyników, brak wymiarów oraz opis wskazuje nie na tablice wyników tylko na telebim.

Odpowiedź : W załączeniu przekazujemy zmieniony zał. nr 17 -TABLICA WYNIKÓW, na którym określono wymiary i parametry tablicy wyników sportowych.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa
Wz. J. Mróz
Adam Mróz

AD.17 TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH SZKOLNA – 1szt.



Zasilanie	230V / 50Hz
Wymiary tablicy	100x70 cm
Wysokość cyfr	100 mm
Widoczność	30 metrów
Wskazywane parametry	<ul style="list-style-type: none">ⓐ Zegar - czasⓐ Wynikⓐ Część gryⓐ Stan setówⓐ Faule drużynoweⓐ Sygnał dźwiękowy
Sterowanie	<ul style="list-style-type: none">ⓐ Bezprzewodowe (przy pomocy pilota)