

ROZ.271.12.2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkowie**” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W tomie I dokumentacji technicznej ujęta została budowa kanału technologicznego, natomiast w przedmiarze nie. Na jakiej podstawie ma zostać wyceniony i czy obejmuje zakres budowy?

Odpowiedź:

Kanał technologiczny nie jest objęty zakresem zamówienia

Pytanie 2

Czy kosztorys ofertowy ma zostać dołączony do sporządzonej oferty? W rozdziale IX. Sposób przygotowania oferty nie jest to określone natomiast. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

Kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z Rozdziałem VII. Pkt. 1. Dokumenty składane wraz z ofertą, **3)** Do oferty wykonawca załącza również:

d) Inne dokumenty:

- Kosztorys ofertowy – uproszczony
- Wskaźniki cenotwórcze – **załącznik nr 4 do SWZ**
- dowód wniesienia wadium

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych o których jest mowa w opisie technicznym projektu drogowego str. 4. Bez udostępnionych badań nie jest możliwa prawidłowa wycena robót.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki brukowej przemysłowej ?

Odpowiedź:

Należy zastosować na drogę i ciąg pieszo-jezdny kostkę brukową gr. 8 cm typu Behaton w kolorze szarym, na zjazdach kostkę brukową gr. 8 cm typu Holland w kolorze grafitowym, na ciągu pieszym kostkę brukową gr. 8 cm typu Holland w kolorze szarym.

Pytanie 5

Czy rura drenarska w złożu chłonnym będzie podłączona do studzienki ściekowej lub wyprowadzona do rowu ?

Odpowiedź:

Rura drenarska nie ma połączenia ani ze studzienką ani z rowem.

Pytanie 6

W projekcie znajduje się budowa kanału technologicznego (opis techniczny projektu drogowego strona 16) a w opisie przedmiotu zamówienia str. 2 nie ma go. Prosimy o informację czy należy go wycenić.

Odpowiedź:

Kanał technologiczny nie jest objęty zakresem zamówienia.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski