

Wyszków, dnia 09.03.2022r.

ROZ.271.13.2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja w Rybieniu Nowym – etap II” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji odnośnie zastosowanych rur do budowy sieci kanalizacji deszczowej. W części opisowej projektu jest zapis "Do budowy kanału deszczowego stosować rury PP SN8 DN315, 400mm a do przyłączy PVC jednorodne typu ciężkiego DN200", natomiast na PZT, profilu kanalizacji deszczowej i przedmiarach zapisano rury PVC lite SN8.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy zastosować rury PVC lite SN 8.

**Z up.
Burmistrza Wyszkowa
Żaneta Kozak**